

## HÄNGBRON 2021

Investeringsens beteckning	HÄNGBRON ROBERTSFORS
Vad rör investeringen? Vilken/vilka verksamheter berörs av investeringen?	Skrapning, målning,
Varför behöver investeringen göras? Kort beskrivning. -säkerställs att ... -undviker vi..... -effektiviserar vi .... -klarar vi kraven som ställts från.... -konsekvenser vid utebliven investering	<p>Hängbron över Rickleån är i ett bedrövligt skick. Den behöver omvårdnad OMG för att inte fara riktigt illa. Den behandling som gjort är kraftigt felaktigt utförd och ej fackmannamässig.</p> <p>Det gäller hela bron, både trädetaljer och stålkonstruktionen. Se bilder.</p> <p>Att åtgärda bron kräver bortskrapning/slipning av all färg som ej sitter fast på träet.</p> <p>Därefter krävs ordentlig inoljning med Jupex45 för att upphäva kapiläruppsugning av vatten. Först därefter kan bron målas minst 3 lager med linoljefärg.</p> <p>Järnkonstruktionen på vardera sida är utsatt för gravrost, men går att slipa/skrapa och måla 3ggr tunt med Linoljerostskyddsfärg.</p> <p>Betongfundamenten är också kraftigt flagnade och behöver en lämplig behandling.</p>
Investeringsbelopp, uppskattat belopp	<p>Åtgärder för hängbrons trädetaljer inklusive material Summa: 87.500 kronor</p> <p>Åtgärder för fackverk i järn inklusive material. Summa: 50.000 kronor</p> <p>Åtgärder för betongfundament inklusive material Summa: 25.000 kronor</p> <p>Hyra skylift + oförutsedda kostnader: Summa: 37 500 kronor</p> <p>200 000 :- Bidrag kommer att sökas även från Länsstyrelsens kulturenhet för restaureringen varvid investeringen kan blir något lägre dock kan kostnaden i sig bli högre om det är så att ytterligare saker inträffar under arbetets gång.</p>
Beräknas investeringen ge effekter på driftskostnad? Om ja vilken, hur mycket och var i verksamheten	Nej

Investeringens effekthemtagning är beroende av andra investeringar samtidigt? Om ja, vilken?	Nej
Inför äskande från verksamhet har dialog och facklig samverkan skett på sektorsnivå? Ja/nej	Nej
Investeringen föranleder en/flera separata upphandlingar ja/nej?	Nej direktupphandling
Investeringen beräknas genomföras inom ramen för befintliga upphandlade avtal Ja/nej	Nej – kommer behövs expertis på renovering av kultur.



