



Robertsfors kommun
Johan Hedlund

Edfastmark 7:224- Förbud om att släppa ut WC-vatten

Beslut

Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) förbjuder Jävsnämnden ägaren till fastigheten Edfastmark 7:224, med organisationsnummer 212000-2551, att släppa ut WC-vatten från den aktuella fastigheten. Förbudet träder i kraft **den 31 augusti 2020** och gäller så länge avloppsanläggningen ser ut som den gjorde vid inventering genomförd **den 25 september 2018**.

Lagstiftning

- 2 kap. 2-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 9 kap 1-3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 26 kapitel 9 § miljöbalken

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besökte fastigheten den 25 september 2018 då det konstaterades att den för fastigheten enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Brister som upptäcktes vid inspektionen var att slamavskiljaren bestod av fyra stycken enkammarbrunnar utan någon anlagt efterföljande rening. Avloppsanläggningen saknar tillstånd.

Kommunicering angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten gjordes 2018-10-11 med möjlighet för fastighetsägaren att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.

Skäl till beslut

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap 2-3 §§ anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska även utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Krav ska dock alltid ställas om det behövs för att följa en miljö kvalitetsnorm.

Enligt 9 kap 1 och 2 §§ miljöbalken definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och avloppsvatten som spillvatten eller annan flytande orenlighet. Enligt 7 §

samma kapitel ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap 3 § miljöbalken som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt Jävsnämndens uppgifter är er enskilda avloppsanläggning bristfällig. En slamavskiljares främsta uppgift är att separera partiklar från avloppsvattnet så att efterföljande rening inte slammar igen. Enligt Havs- och vattenmyndighetens handbok om enskilda avlopp ska en fungerande slamavskiljning avskilja runt 70-90 % av partiklarna samt 5-20 % av näringsämnen i avloppsvattnet. Detta uppnås inte med enkammarbrunnar. För att uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) ska en avloppsanläggning reducera 90 % av organiska ämnen (BOD₇) samt 70 % av totalfosfor. Det krävs därmed ytterligare behandlingssteg efter slamavskiljaren för att avloppsanläggningen ska uppfylla kraven och klara av att ta hand om de näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen som finns i avloppsvattnet.

I och med att slamavskiljaren endast består av enkammarbrunnar uppnås inte en tillräcklig avskiljning av partiklar. Eftersom anläggningen saknar efterföljande rening av avloppsvatten bedömer Jävsnämnden att anläggningen inte är tillräcklig för att klara reduktionen av näringsämnen, syreförbrukande ämnen och smittämnen. För att minska risken för olägenhet för människors hälsa och/eller miljön bedömer därför Jävsnämnden att avloppsanläggningen måste åtgärdas.

Jävsnämnden anser att en tidsgräns bör fastställas för när utsläpp av det bristfälligt renade avloppsvattnet ska ha upphört.

Information

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret.

Efter tömning bör du fylla slamavskiljaren med vatten, men då i omvänd ordning, d.v.s. först tredje, sedan andra och sist första kammaren. Lägg därför trädgårdsslangen i tredje kammaren så fylls brunnen på i övriga kamrar. Syftet med detta är att motverka slamflykt vilket är en risk om slamavskiljaren fylls på med slam när den är tom.

För att utsläpp av avloppsvatten från fastigheten ska godkännas kan det finnas flera möjliga alternativ. Ibland kan det räcka med en förbättring av den befintliga anläggningen medan det i andra fall kan vara nödvändigt att anlägga ett helt nytt avlopp. Möjligheten finns även att sluta släppa avloppsvatten/WC-vatten till den befintliga avloppsanläggningen och på så sätt uppfylla beslutet.

Innan inrättande eller ändring av en avloppsanordning måste dock i regel en anmälan göras eller ansökan om tillstånd sökas och godkännande eller tillstånd från Kommunstyrelsen erhållas. För ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Avgift

Tillsyn av enskilda avlopp omfattas av fast avgift på 2 timmars handläggningstid, för närvarande ligger timtaxan på 883kr/timme. Utöver tillsynsavgiften tillkommer även en timmes handläggningsavgift för upprättande av sanktionsbeslut gällande enskilda avloppsanläggningar. **Sammalagda avgiften för tillsyn samt förbud blir 2649 kronor.**

Avgiften tas ut enligt Robertsfors kommuns Taxa inom miljöbalkens område (KF § 91) fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-04. **Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.** Faktura skickas separat.

Miljömål

Detta ärende omfattar följande miljömål:

- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans samt levande kust och skärgård

För Jävsnämnden enligt delegationspunkt M 10.1

Sylvia Jonsson

Miljöinspektör

Tfn: 0934-14022

E-post: sijn@robertsfors.se

Bilagor:

Hur man överklagar

Delgivningskvitto

Information om förbud

Kopia till:

Inskrivningsmyndigheten

Information- beslut om förbud av utsläpp för enskilt avlopp.

Från angivet datum i beslutet får inget avloppsvatten släppas ut från fastighetens avloppsanläggning. Du som fastighetsägare har den tiden fram till det angivna datumet på dig att utföra åtgärder.

Samhällsbyggnadskontoret/miljö kommer efter angivet datum göra uppföljande inspektioner för att kontrollera att förbudet efterlevs. De anläggningar som inte har åtgärdats till dess kan komma att beläggas med förbud med vite vilket innebär ytterligare tid att åtgärda avloppet och har avloppet inte åtgärdats under den tiden träder vitesbeloppet i kraft.

Samhällsbyggnadskontoret/miljö kommer också att ta ut timavgift för handläggningen av uppföljande ärenden. I handläggningstiden inräknas tid för de platsbesök, resor och skrivelser som Samhällsbyggnadskontoret/miljö behöver göra. Timavgiften uppgår i dagsläget till 883 kr per timme.

För att inte bryta mot förbudet kan man göra på olika sätt:

- Åtgärda eller anlägga en ny enskild anläggning **OBS! Sök tillstånd!**
- Anlägga en gemensam anläggning **OBS! Sök tillstånd!**
- Välja att ej ha inkopplat vatten till sin fastighet.
- Välja en annan lösning, exempelvis urinsorterande torrtoalett, utedass eller mulltoalett.

Information gällande avloppslösningar finns på hemsidan: www.avloppsguiden.se

Förbudet upphör att gälla när Samhällsbyggnadskontoret/miljö har meddelats att en ny eller åtgärdad avloppsanläggning har anlagts.

För mer information eller tillståndansökan kontakta Samhällsbyggnadskontoret/miljö.